



Belo Horizonte, 04 de outubro de 2017.

Prezado Flávio,

Comparecemos ao Condomínio Med Center localizado na rua dos Otoni 909, nos dias 01 e 02 do mês de setembro/17, para realizar a inspeção nos cabos e polias de tração dos elevadores desse condomínio.

Em decorrência da visita supracitada agendamos a equalização dos cabos de tração dos elevadores e após a execução deste serviço e uma criteriosa análise técnica, pautada pelos procedimentos definidos por nossa engenharia e pelas normas existentes, identificamos a necessidade de execução dos serviços descritos abaixo.

✓ Carro A

Substituição dos cabos de tração e polia. Serviço realizado, concluído em 02/10.

✓ Carro M

Substituição dos de tração e polia. Serviço em execução com previsão de conclusão para 07/10.

✓ Carro B

Não evidenciamos por nenhum dos critérios de condenação a necessidade técnica de troca dos cabos e polia de tração. As diferentes tensões apresentadas nos cabos não foram suficientes para causar danos aos mesmos e a polia deste carro, entretanto, em nome da parceria existente com este empreendimento ao longo de 27 anos, faremos a troca de ambos componentes. A data em que o serviço será realizado será previamente acordada, ocorrendo no mês de outubro/17.

Certos de que com estas ações reforçamos a parceria existente, nos colocamos a disposição para qualquer eventualidade.

Atenciosamente.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.

Cleydson dos Santos Gomes
Supervisor Geral de Operações