RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA: 20/01/2026

DATA PREVISTA ENTREGA:

N°: M200043

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344

CLIENTE COND. ED. MEDCENTER

UNIDADE

RUA OTONI N° 909

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim

Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv	A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem: PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	Ens. Alta Press.: P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET	A/R	A/R TCEM	A/R EHC	Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA	REG. VAL. ALÍVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VÁLVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
1	134561	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20666
2	131011	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	RF4604ABCA									20667
3	074575	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	06FCVAB	4A/40BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20668
4	007164	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20669
5	015895	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20670
6	184555	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20671
7	085137	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20672
8	074306	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	06FCVAB	4A/40BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20673
9	084865	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20674
10	038958	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2019	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF2813ABCJ									20675
11	059081	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	06FCVAB	4A/40BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20676
12	134657	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20677
13	134680	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20678
14	089639	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20679
15	009952	PQSABC	6KG	EX	NBR10721	I-60	20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF7727ABCJ									20680
16	084259	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20681
17	009971	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	I-60	20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									20682
18	132486	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20683
19	132478	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20684
20	015872	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									20685
21	007434	PQSABC	6KG	KB	NBR10721	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF7727ABCJ									20686
22	83136	PQSABC	6KG	EXTINOPR	NBR15808	EIC06AB	4A/40BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20687
23	005881	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20688
24	134600	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20689
25	134650	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20690
26	010560	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	EXI60	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									20691

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2024

Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)

1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes

1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção
1- Inspeção Visual
2- Recarga
3- Vistoria

Resultado
A - Conforme
R - Não conforme

Ensaio de Alta Pressão
ET - Expansão Total
EP - Expansão permanente
EE - Expansão Elástica

Ensaio Componentes
M - Mangueira
V - Válvula

Outros
CR - Calibragem de Rosca
TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira.
EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro
AE - Agente Extintor

RESPONSÁVEL PELA CARGA: JOÃO PEDRO / ADEILTON / ELIAS / GILBERTO

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ricardo Alessandro de Paula

DATA:

Ass.

RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA: 20/01/2026

DATA PREVISTA ENTREGA:

N°: M200043

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344

CLIENTE COND. ED. MEDCENTER

UNIDADE

RUA OTONI N° 909

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim

Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv	A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem: PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	Ens. Alta Press.: P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET	A/R	A/R TCEM	A/R EHC	Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA	REG. VAL. ALÍVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VÁLVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
27	085441	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20692
28	007170	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20693
29	081234	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20694
30	010242	PQSABC	6KG	EX	NBR15808	EXI60	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20695
31	015885	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20696
32	007519	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20697
33	134534	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20698
34	015823	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20699
35	495651	PQSABC	6KG	MGF	NBR15808	MF-3000	3A-20BC	2016	2021	3	A		10	A								25					A	A	A	RF7727ABCJ									20700
36	007391	PQSABC	6KG	KB	NBR15808	KB-P6AB	3A/20BC	2013	2023	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									20701
37	072738	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	06FCVAB	4A/40BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									20702
38	495066	PQSABC	6KG	MGF	NBR15808	MF-3000	3A-20BC	2016	2021	3	A		10	A								25					A	A	A	RF7727ABCJ									20703
39	134564	PQSABC	6KG	FCV	NBR10721	06FCVAB	3A/30BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20704
40	129900	PQSABC	6KG	FCV	NBR15808	06FCVAB	4A/40BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20705
41	47869	PQSABC	6KG	BP	NBR15808	PROJETO	4A40BC	2022	2022	2	A		10	A								25					A	A	A	NOVO									20706
42	28394	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	3	A		10	A								25					A	A	A	RF6230BCSE									20707
43	H28873	PQS	6KG	R	NBR10721	R957/1	20BC	2008	2023	2	A		14	A								35					A	A	A	RF316BCOUT									20708
44	28584	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	3	A		10	A								25					A	A	A	RF6230BCSE									20709
45	I00499	PQS	6KG	R	NBR10721	R957/1	20BC	2009	2024	2	A		14	A								35					A	A	A	RF316BCOUT									20710
46	25186	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	3	A		10	A								25					A	A	A	RF6230BCSE									20711
47	029893	PQS	6KG	KB	NBR10721	KB-P6BC	20BC	2017	2020	3	A		10	A								25					A	A	A	RF6230BCSE									20712
48	28235	PQS	6KG	EE	EB148		20BC	1989	2020	3	A		10	A								25					A	A	A	RF316BCOUT									20713
49	046615	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20714
50	046933	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									20715
51	045555	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN									20716
52	045409	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS									20717

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2024

Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)

1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes

1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção
1- Inspeção Visual
2- Recarga
3- Vistoria

Resultado
A - Conforme
R - Não conforme

Ensaio de Alta Pressão
ET - Expansão Total
EP - Expansão permanente
EE - Expansão Elástica

Ensaio Componentes
M - Mangueira
V - Válvula

Outros
CR - Calibragem de Rosca
TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira.
EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro
AE - Agente Extintor

RESPONSÁVEL PELA CARGA: JOÃO PEDRO / ADEILTON / ELIAS / GILBERTO

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ricardo Alessandro de Paula

DATA:

Ass.

RIVAL DO FOGO LTDA

Rua Hibisco, n° 352 - Bairro Arvoredo - CEP 32113-150 - Contagem - Minas Gerais

www.rivaldofogo.com.br | Tel: (31) 3357-1000

DATA DE ENTRADA: 20/01/2026

DATA PREVISTA ENTREGA:

N°: M200043

Relatório Técnico de Manutenção

CNPJ/CPF 65135329000105 TEL: 00313214344

CLIENTE COND. ED. MEDCENTER

UNIDADE

RUA OTONI N° 909

BAIRRO SANTA EFIGENIA

CIDADE BELO HORIZONTE ESTADO MG

Reaproveitamento pó: Sim

Cód. reaproveitamento pó: VARIADOS

N°	Cilindro	Tipo	Cap. KG	Fab.	Norma Fab.	Cód. Proj.	Cap. Ext.	Ano Fab	Ult. Thc.	Nv	A/R GERAL	Motivo A/R	Pres. Trab	A/R CR	Tara (KG)	Ensaio de Cubagem: PV	Perda (%)	Cap. (L ou Dm3)	Peso cheio	Cap. C 68%	A/R	Ens. Alta Press.: P. Ens.	ET	EP	EE	Ep*100 ET	A/R	A/R TCEM	A/R EHC	Cód. Pó	TROCA COMPONENTES	PINTURA	INSP. DE ROSCA	TESTE MANGUEIRA	REG. VAL. ALÍVIO	TESTE IND PRESSÃO	TESTE VÁLVULA	INSPEÇÃO FINAL	N° Selo
53	045516	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS								20718
54	045570	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS								20719
55	046671	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF7727ABCJ								20720
56	c00299	PQSABC	4KG	R	NBR10721	R916/1	2A/20BC	2015	2020	3	A		14	A								35					A	A	A	RF345ABCN								20721
57	045567	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN								20722
58	046996	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS								20723
59	045446	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS								20724
60	045474	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN								20725
61	045479	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2025	2	A		10	A								25					A	A	A	RF840ABCJU								20726
62	045477	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS								20727
63	045461	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6265ABCD								20728
64	046530	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF345ABCN								20729
65	047000	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS								20730
66	045456	PQSABC	4KG	FCV	NBR15808	04FCVAB	2A/20BC	2019	2024	2	A		10	A								25					A	A	A	RF6233ABCS								20731
67	38430	CO2	6KG	T	NBR12791	TT CO2 6	5BC	2007	2023	2	A		12,6	A	12			9		6,1199		210					A	A	A									20732
68	0981	CO2	6KG	KB	NBR11716	KB-CO2-	5BC	2012	2022	2	A		12,6	A								190					A	A	A									20733
69	38137	CO2	6KG	T	NBR12791	TT CO2 6	5BC	2013	2023	2	A		12,6	A								210					A	A	A									20734

Empresa último serviço: RIVAL DO FOGO Ano último serviço: 2024

Obs.:

Legenda motivos de reprovação (A/R GERAL)

1- Reprovado na calibragem de rosca 2- Cubagem (capacidade de carga irregular) 3- Dados de fabricação incompletos 4- Cilindro danificado 5- Condenado no teste hidrostático 6 - Extintores sem peças originais reposição /fora da norma 7- Perda de massa

Legenda Componentes

1= Adesivo 2= Arruela 3= Reparo de válvula Ita 4= Corrente 5= Conjunto Apag 6= Conjunto Bujão 7= Difusor 8= Disco segurança 9= Mangueira 10= Punho 11= Pino 12 = Quebra jato 13 = Trava 14 = Tubo sifão alumínio 15 = Válvula 16= Bucha curta 17= Bucha longa 18= Indicador de pressão 19= Oring 20= Pistola 21= Pera 22= Suporte Mangueira 23= Tubo sifão

Nível Manutenção
1- Inspeção Visual
2- Recarga
3- Vistoria

Resultado
A - Conforme
R - Não conforme

Ensaio de Alta Pressão
ET - Expansão Total
EP - Expansão permanente
EE - Expansão Elástica

Ensaio Componentes
M - Mangueira
V - Válvula

Outros
CR - Calibragem de Rosca
TCEM- Teste de Condutividade Elétrica de Mangueira.
EHC - Ensaio Hidrostático do Cilindro
AE - Agente Extintor

RESPONSÁVEL PELA CARGA: JOÃO PEDRO / ADEILTON / ELIAS / GILBERTO

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ricardo Alessandro de Paula

DATA:

Ass.