

CONTROLE DE SERVIÇOS EXTERNOS - ANEXO 1

Cliente: <u>Medical Center</u>		Data: <u>06/03/23</u>	
Endereço:		Cidade: <u>BH</u>	
Natureza do chamado: <u>manutencao Preventiva e mensal</u>		Solicitado:	
Características do equipamento: Carenado () Aberto () Automático () Manual ()			
Motor: <u>MWM</u>	Gerador: <u>Boleco</u>	Potencia KVA:	Usca(quando automático):
Modelo: <u>229-6</u>	Modelo:	<u>60</u>	
Manutenção:	Equipamento em garantia?	Cliente de contrato?	Data Última Manutenção:
Corretiva () Preventiva: (x)	Sim () Não (x)	Sim (x) Não ()	<u>02/23</u>
Horímetro: <u>12:19</u>			

Item I - Motor Diesel

a) Nível de água do Radiador OK (x)	b) Nível de óleo lubrificante OK (x)
c) Nível de Óleo Diesel +/- (20)	d) Tamque comb. Bom (x) Reg. () Ruim ()
e) Pré aquecimento OK (x)	f) Reaperto abraçadeira OK (x)
g) Caloria excessiva painel de comando Sim () Não (x)	
h) Ressecamento das mangueiras de óleo diesel Sim () Não (x)	
i) Lâmpada da bateria OK (x) Trocada ()	j) Cabos / Terminal de Bateria OK (x)
k) Nível solução de Bat. OK (x) Completada ()	l) Vazamento no motor Sim () Não (x)

Item II - Verificações de Funcionamento

a) Tensão: R-S (220) Vca	S-T (220) Vca	T-R (220) Vca	(x) a vazio
b) Tensão: R-S () Vca	S-T () Vca	T-R () Vca	() em carga
c) Frequência: (60,5) Hz a vazio () Hz em carga			
d) Amperagem: Fase R () Amp. Fase S () Amp. Fase T () Amp.			
e) Partida em Automático OK () N/A (x)	f) Partida e parada manual OK (x)		
g) Transferência real de carga OK () N/A (x)	h) Parada por alta temperatura de água OK (x)		
i) Parada por baixa pressão de óleo OK (x)			

Item III - Carregador de bateria

a) Corrente em carga (1,5) Amp	b) Tensão da bat. C/Carregador desligado (13,1) Vcc
c) Voltagem: (13,5) Volts	d) Tensão no instante da partida (11,7) Vcc

Serviços Realizados: foi efetuada a manutencao Preventiva mensal onde foi efetuado os conferências e reparos necessarios e depois efetuado os teste de funcionamento onde o grupo funciona sem apresentar anomalias

Observações: sem no momento nao foi possível efetuar teste em automatico

TÉCNICO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO CLIENTE