

## CONTROLE DE SERVIÇOS EXTERNOS - ANEXO 1

Cliente: <i>Medical Center</i>		Data: <i>09/03/22</i>	
Endereço:		Cidade: <i>BH</i>	
Natureza do chamado: <i>Manutenção Preventiva (Troca de óleo e filtro)</i>		Solicitado:	
Características do equipamento: Carenado ( ) Aberto ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Automático ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Manual ( )			
Motor: <i>MWM</i>	Gerador: <i>Bordado</i>	Potencia KVA:	Usca(quando automático): <i>K 30XL</i>
Modelo: <i>D 229-6</i>	Modelo:		
Manutenção: Corretiva ( ) Preventiva: ( <input checked="" type="checkbox"/> )	Equipamento em garantia? Sim ( ) Não ( <input checked="" type="checkbox"/> )	Cliente de contrato? Sim ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Não ( )	Data Última Manutenção: / /
Horímetro: <i>89.3</i>			

### Item I - Motor Diesel

a) Nível de água do Radiador OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )	b) Nível de óleo lubrificante OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )
c) Nível de Óleo Diesel +/- ( <i>40</i> )	d) Tanque comb. Bom ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Reg. ( ) Ruim ( )
e) Pré aquecimento OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )	f) Reaperto abraçadeira OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )
g) Caloria excessiva painel de comando Sim ( ) Não ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
h) Ressecamento das mangueiras de óleo diesel Sim ( ) Não ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
i) Lâmpada da bateria OK ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Trocada ( )	j) Cabos / Terminal de Bateria OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )
k) Nível solução de Bat. OK ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Completada ( )	l) Vazamento no motor Sim ( ) Não ( <input checked="" type="checkbox"/> )

### Item II - Verificações de Funcionamento

a) Tensão: R-S ( <i>220</i> )Vca	S-T ( <i>220</i> )Vca	T-R ( <i>220</i> )Vca	( <input checked="" type="checkbox"/> ) a vazio
b) Tensão: R-S ( )Vca	S-T ( )Vca	T-R ( )Vca	( ) em carga
c) Frequência: ( <i>60.5</i> ) Hz a vazio ( ) Hz em carga			
d) Amperagem: Fase R ( - ) Amp. Fase S ( - ) Amp. Fase T ( - ) Amp.			
e) Partida em Automático OK ( ) N/A ( <input checked="" type="checkbox"/> )	f) Partida e parada manual OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
g) Transferência real de carga OK ( ) N/A ( <input checked="" type="checkbox"/> )	h) Parada por alta temperatura de água OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
i) Parada por baixa pressão de óleo OK ( <input checked="" type="checkbox"/> )			

### Item III - Carregador de bateria

a) Corrente em carga ( <i>1,6</i> ) Amp	b) Tensão da bat. C/Carregador desligado ( <i>13,1</i> ) Vcc
c) Voltagem: ( <i>13,6</i> ) Volts	d) Tensão no instante da partida ( <i>11,4</i> ) Vcc

### Serviços Realizados:

*foi efetuada a manutenção Preventiva onde foi realizado a troca de óleo lubrificante, filtro de óleo lubrificante, diesel e efetuado o regulagem do tanque de combustível.*

*Foi também efetuada a troca de mangueiras de alimentação e retorno e feito o abastecimento do tanque com 40 litros de diesel. Foi efetuada o teste de funcionamento onde ocorreu tudo ~~ok~~ dentro do planejado*

*Eliak Martin*

Documento

Assinatura